



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002189943

发证日期: 2023 年 07 月 17 日

有效期至: 2024 年 05 月 29 日

**认证委托人名称
及注册地址** 深圳茂硕电子科技有限公司
深圳市南山区西丽松白路 1061 号

**产品生产者名称
及注册地址** 深圳茂硕电子科技有限公司
深圳市南山区西丽松白路 1061 号

**生产企业名称
及生产地址** 惠州茂硕能源科技有限公司
惠州市博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 隔离式, 恒流模式, ta: 50°C/60°C, tc:90°C ,
I 类, IP67, 控制端口调光, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附件。100-240V ~ 50/60Hz

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 05 月 29 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019011002189943

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	产品型号	输出参数	调光方式
1	X6-150M143	输出：80-143Vdc, Max.170Vdc, 0.15-1.50A (恒流, 电流可调), 配套光源：Max.150W LED 模块	1. 0~10Vdc 电压信号输入控制调节 2. 1~10Vdc 电压信号输入控制调节 3. PWM 信号输入调节 4. 时控调节
2	X6-150V143	输出：80-143Vdc, Max.170Vdc, 0.75-1.50A (恒流, 电流可调), 配套光源：Max.150W LED 模块	无
3	X6-150M214	输出：107-214Vdc, Max.240Vdc, 0.10-1.05A (恒流, 电流可调), 配套光源：Max.150W LED 模块	1. 0~10Vdc 电压信号输入控制调节 2. 1~10Vdc 电压信号输入控制调节 3. PWM 信号输入调节 4. 时控调节
4	X6-150V214	输出：107-214Vdc, Max.240Vdc, 0.53-1.05A (恒流, 电流可调), 配套光源：Max.150W LED 模块	无
备注： <p>1. 输入：100-240V~，50/60Hz，t_a：50℃(输入：100-200V~)、t_a：60℃(输入：200-240V~)，t_c：90℃，，，IP67，调光范围：10%-100%。</p> <p>2. 以上型号的实测输入功率均大于 25W。</p> <p>3. 时控调节（控制端口调光）：通过 LED 控制装置的调光线与外部程序编辑器连接，将设定的程序输入到 LED 控制装置的集成电路上，从而控制产品的调光范围和每一种调光状态下的工作时间。</p>			



中国质量认证中心